

2022年8月27日
金沢エナジー株式会社

8月4日石川県内で発生した記録的大雨による

発電所への影響について

石川県内で発生した記録的大雨について激甚災害に指定される見込みであることが8月23日に内閣府より発表されたところですが、今回の記録的大雨による当社が所有する水力発電所への影響についてお知らせいたします。

1. 今回停止した発電所および停止期間

- ・ 犀川系 新寺津発電所：8月4日～(復旧時期未定)
【停止理由】取水口および放水路の堆砂のため
- ・ 内川系 新内川第二発電所：8月4日～8月19日
【停止理由】取水口および放水路の堆砂のため

2. その他

- ・ 犀川系 上寺津発電所取水口(犀川ダム)へのアクセス道路(県道)の崩落
 - ・ 内川系 新内川第二発電所本川取水口へのアクセス道路(林道)の崩落
- 上記箇所へは車両の乗り入れができないため、徒歩で設備保安を行っております。関係機関と情報共有し、早期復旧に向けて取り組んでまいります。

<本件に関するお問い合わせ>

金沢エナジー株式会社

担当：地域エネルギー供給部 再エネ発電課

TEL 076 - 224 - 0130 (代表)

以 上