

2024年1月1日

金沢エナジー株式会社


ガスのマイコンメーター復帰方法について

本日発生した能登半島地震に伴い、ガスのマイコンメーターの安全装置が作動しガスがご使用いただけなくなった場合には、お客さまご自身にて、以下の復帰操作を実施いただきますようお願いいたします。

【復帰操作の説明】

[1] ガス機器をすべて止める

器具栓・ガス栓を閉じるか、運転スイッチを切り、すべてのガス機器を止めます。



[2] マイコンメーター操作 1

復帰ボタンのキャップを手で左に回して、外します。
(キャップのないメーターがまれにあります)



[3] マイコンメーター操作 2

復帰ボタンを1回ゆっくり押し込み、赤ランプが点灯したら、すぐに手を離します。その際にキャップを元の位置にお戻しください。

赤ランプが点滅したら、キャップを元に戻し、約3分待ちます。赤ランプはゆっくりと点滅します。この間にマイコンメーターがガス漏れの有無を確認いたします。赤ランプの点滅が消えるとガスがお使いいただけます。



※3分以上赤ランプの点滅が続く場合、ガス栓の閉め忘れがないか再確認し、やり直してください。

何回か操作を繰り返してもガスが出ない場合は、

当社緊急ダイヤル (TEL076-213-5194・24時間受付) ご連絡ください。

以上